



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю  
355000 г. Ставрополь, ул. 8 Марта, 164. Тел. ОД/8-8652/24-52-26  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
355002 г. Ставрополь ул. Лермонтова 191 «А» тел: (88652)94-54-58

ОНД и ПР по Новоалександровскому городскому округу и Красногвардейскому муниципальному округу  
356000 г. Новоалександровск ул. Заводская, 51 тел: (886544) 672-67, электронный адрес: [novoaleks77@bk.ru](mailto:novoaleks77@bk.ru)  
Телефон доверия: ГУ МЧС России по Ставропольскому краю - 8(8652)39-99-99

## ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

«09» декабря 2021 г. № 188/1/96

Должностным лицом (должностными лицами): Государственным инспектором Новоалександровского городского округа и Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края по пожарному надзору – дознавателем ОНД и ПР (по Новоалександровскому городскому округу и Красногвардейскому району) УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю Кононовым А.В.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

С участием специалиста, эксперта: не участвовали

(должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

На основании: решения

заместителя главного государственного инспектора Новоалександровского городского округа и Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края по пожарному надзору - заместителя начальника ОНД и ПР (по Новоалександровскому городскому округу и Красногвардейскому району) УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю О.С. Воробьева № 188 от «25» ноября 2021 г. (КНМ № 26210061000201399014 от 25.11.2021)

(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

По адресу/адресам: Ставропольский край, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Есенина, 25

(место проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

Проведено плановое выездное контрольное (надзорное) мероприятие  
(плановое/внеплановое) (наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении:

Государственное казенное образовательное учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 25», ИНН 2611003746, ОГРН 1022602823726 (категория чрезвычайно-высокого риска)

(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ОГРН, ИНН, присвоенная категория

риска)В ходе проведения внепланового выездного контрольного(надзорного) мероприятия  
риска)В ходе проведения внепланового выездного контрольного(надзорного) мероприятия

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)


выявлены следующие нарушения обязательных требований:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения, Структурные единицы нормативных правовых актов(их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4

**- В здании и помещениях:**

1.	Не проведена перезарядка (замена) огнетушителей, с момента выпуска которых прошло не менее 5 лет. СП. 9.13130.2009 п. 4.3.11,	20.01.2022	
2.	Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают их свободное открывание без помощи ключа. ППР в РФ п. 26,	20.01.2022	
3.	На корпусах огнетушителей установленных на объекте отсутствуют порядковые номера. п. 407 ППР в РФ № 1479 от 16.09.2021г.	20.01.2022	
4.	На дверях, установленных в перегородках, разделяющих коридоры здания, отсутствуют приспособления для самозакрывания и уплотнением в притворах. СП 1.13130.2009 п. 4.2.24.	20.01.2022	

Должностное лицо(а) органа,  
осуществляющего федеральный  
государственный надзор:



А.В. Кононов  
(фамилия, инициалы)

Специалист:  
не участвовал

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы)

Эксперт:  
не участвовал

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы)

Предписание для исполнения получил  
представитель контролируемого лица:

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы)

Пометка должностного лица органа,  
осуществляющего федеральный  
государственный надзор, об отказе  
контролируемого лица в ознакомлении  
получения предписания

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы)